

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и  
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.  
Ленина, д. 125 корп. 1  
тел. (34346)3-19-21, E-  
mail:mail\_02@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции,  
заместитель главного врача филиала  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах»



Н.В.Анкушина

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002/22-1482-2024

Заключение составлено 13-20 16.07.202 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»  
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1

На основании заявки субъекта права № 66-20-002/2562-2024 от 11.07.2024 г.  
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 08.04.2021)

Анкушина Надежда Витальевна	Заместитель главного врача	Уникальный номер реестровой записи 2022.4120144 срок действия до 28.06.2027г
Богачева Клавдия Ивановна	Помощник врача по гигиене детей и подростков врач эпидемиолог	Сертификат специалиста № 0166310511765 регистрационный № 1460, дата выдачи 18 мая 2020 г. ФГБОУ ВПО УГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 11.07.2024 по 16.07.2024г.

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления  
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

Экспертное заключение  
заявление № 66-20-002/2562-2024 от 11.07.2024 г.  
Стр. 1 из 11

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17"

624445, Артемовский район, с. Шогринское, ул. 8 марта, д. 36, к. А

на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул.	624445, Артемовский район, с. Шогринское, ул. 8 марта, д. 36, к. А
--	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 17" Цепилова Наталья Викторовна - 624445, Артемовский район, с. Шогринское, ул. 8 марта, д. 36, к. А. За полноту и достоверность предоставленных материалов ответственность несет заказчик.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «11» июля 2024 г.

Рассмотрев материалы - копии документов:

Копия устава МБОУ «СОШ № 17», утвержденного приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 250 от 19.06.2023 г.;

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.06.2024 № ЮЭ9965-24-71602764;

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 09.07.2024;

Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 66 АД 792801, дата выдачи 15.03.2011г.;

Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание средней общеобразовательной школы № 17 66 АД 631804, дата выдачи 01.03.2011г.;

Копия технического паспорта на здание МОУ СОШ № 17 по состоянию на 03.11.2010 г., составленного СОГУП «Областной центр недвижимости»,

Акт проверки исправности холодильного оборудования пищеблока МБОУ «СОШ № 17» от 04.06.2024 г., со списком технологического оборудования на пищеблоке МБОУ «СОШ № 17», составленный комиссией учреждения;

Копия акта б/н проверки эффективности работы систем вентиляции в помещениях МБОУ «СОШ № 17» от 17.05.2024, выполненного Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» Артёмовского городского отделения;

Копия акта проверки системы водоснабжения б/н от 04.06.2024 г., составленного комиссией учреждения;

Копия акта б/н от 04.06.2024 г. проверки системы отопления составленного комиссией учреждения;

Копия акта проверки готовности канализации б/н от 04.06.2024 г., составленного комиссией учреждения;

публичный договора № 30357106 на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области с ЕМУП «Спецавтобаза» от 19.01.2024 г.,

Свидетельство о государственной регистрации на краски «Ореол» водно-дисперсионные полиакриловые «Дисконт» № RU.61.РЦ.10.015.Е.000242.06.01 от 01.06.2011 г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, свидетельство о государственной регистрации на эмаль ПФ-115 № RU.61.РЦ.10.015.Е.000041.02.11 от 15.02.2011 г., выданное

Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, сертификат соответствия на известь строительную и технологическую торговой марки АО «Угловский известковый комбинат» № РОСС RU.ВЯ01.Н00494 бланк № 2095160 срок действия с 02.03.2018 по 01.03.2021 г.

Сертификат соответствия на мебель для учебных заведений № ЕАЭС RU С-RU.АЖ56.В.01008/21 серия RU № 0322924, выданный органом по сертификации ООО «Омега-Тест»;

Копия договора об организации мероприятий для охраны здоровья обучающихся (воспитанников), проводимых медицинским персоналом в образовательной организации от 09.01.2024г.

Копия протокола испытаний воды из разводящей сети № 02/03850-24 от 01.07.2024 г. выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595, копия протокола испытаний (параметры микроклимата) № П-02/00061-24 от 20.02.2024 г., протокол испытаний (измерения световой среды) № П-02/00062-24 от 20.02.2024 г. протокола испытаний (МЭД гамма – излучения в помещениях) № П-02/00063-24 от 20.02.2024 г., протокола испытаний (ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений) № П-02/00064-24 от 20.02.2024г., выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

#### УСТАНОВЛЕНО:

##### 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17"
2.	адрес	624445, Свердловская обл., Артемовский район, с. Шогринское, 8 МАРТА УЛ., Д. 36, К. А
3.	дата регистрации	10.12.2002
4.	ИНН	6602007780
5.	ОКПО	55793105
6.	ОГРН	1026600580412
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41.91
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Цепилова Наталья Викторовна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34363) 48-2-25, artschool17@mail.ru

##### 2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул.
2.	адрес	624445, Свердловская обл., Артемовский район, с. Шогринское, 8 МАРТА УЛ., Д. 36, К. А
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)

5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность						
9.	телефон, факс, e-mail						
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	8	0	42	0	0	0
	женщины	8					
	подростки 15-17 лет						

**Предмет экспертизы (обследования, оценки)**

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Табл. 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18, п.139, п.172
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.13., 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3., 1.6., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 2.11.1., 3.12.2.
4.	СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)	5.3.3

**Описательная часть**

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

11 июля 2024 г. с 10.00 до 11.00 на основании заявки субъекта права № 66-20-002/2562-2024 от 11.07.2024 г. специалистами Алапаевского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: 624445, Артемовский район, с. Шогринское, ул. 8 марта, д. 36, к. А. Пребывание детей планируется в дневное время с 9 ч. до 14.30 без организации сна.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором, частично - зелеными насаждениями. Покрытие стадиона оценить не предоставляется возможным из-за снежного покрова. На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадке установлен 1 контейнер (мусоросборник) с закрывающейся крышкой. Предоставлена копия публичного договора № 30357106 на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области с ЕМУП «Спецавтобаза» от 09.01.2024 г. Расположенных на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не допущено.

Здание школы 2х этажное. Цокольный этаж не предусмотрен проектом. Подвальные помещения сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, не допущено наличие в них мусора. Гардероб расположен на 1 этаже, оснащен вешалками для одежды, расположенными с учётом возрастных особенностей детей. При гардеробе предусмотрены скамейки.

Здание МБОУ «СОШ №17» расположено в двухэтажном здании, построенном по типовому проекту. Помещения для пребывания детей расположены на первом этаже. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: три игровые комнаты (кабинет № 3 (по тех.паспорту №7) площадью 35,7 кв.м - позволяет проводить занятия отряда с числом детей до 14 человек с учетом соблюдения площади не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка старше 7 лет и молодежи, кабинет № 4 (по тех. паспорту № 8) площадью 35,4 кв.м позволяет проводить занятия отряда с числом детей до 14 человек с учетом с учетом соблюдения площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка старше 7 лет и молодежи, кабинет № 5 (по тех. паспорту № 9) площадью 36,0 кв.м - позволяет проводить занятия отряда с числом детей до 14 человек с учетом соблюдения площади не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка старше 7 лет и молодежи, спортивный зал, библиотека, столовая, раздевалку для верхней одежды, туалеты для мальчиков, девочек и сотрудников, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей. Спортивный зал размещен на 1 этаже здания. Площадь зала 153 кв.м, что позволяет одновременно проводить занятия групп до 15 человек с учетом соблюдения норматива площади не менее 10 кв.м на одного ребенка старше 7 лет. Отделка спортивного зала: пол – деревянный, окрашенный краской, стены – водоземлюсионной краской, потолок – побелка. В спортивном зале предусмотрено место для хранения спортивного инвентаря. Окна: пластиковые стеклопакеты, проветривание зала возможно при помощи открывающихся дверей и фрагуг.

Обучающиеся обеспечены мебелью. Столы и стулья промаркированы. Высота столов «3» - 58 см, высота стульев «3» - 34см, высота столов «4» - 64 см, высота стульев «4» - 38 см, что соответствует нанесенной маркировке. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

МБОУ «СОШ № 17» организует горячее питание учащихся самостоятельно. В здании учреждения имеется пищеблок. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Площадь пищеблока составляет 52,8 кв.м. Площадь обеденного зала 67,5 кв.м. В обеденном зале возможно разместить не более 96 детей для организации питания исходя из норматива не менее 0,7 кв.м на одно посадочное место. Для мытья рук имеется две умывальных раковин с подводкой холодной воды и горячей воды из электроводонагревателя накопительного типа, исходя из расчёта не менее одной раковины на 20 посадочных мест одновременно возможно разместить для организации питания не более 40 детей. Рядом с раковинами установлен, держатель для бумажных полотенец, автоматических бесконтактных дозатор с антисептическим средством для рук.

Пищеблок состоит из горячего цеха, моечной столовой и моечной кухонной посуды, мясорыбного цеха, овощного цеха, цеха холодных закусок, складского помещения для хранения продуктов, раздевалки для сотрудников, туалета для сотрудников. Внутренняя отделка пищеблока: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка, выше покраска водно-дисперсионная краской, потолок – водно-дисперсионная краска. Отделка помещений позволяет проводить их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами. Холодная вода и горячая вода подведена ко всем

моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. В пищеблоке установлено 5 водонагревателей (4 водонагревателя объемом по 100л, 1 - объемом 80 литров). Горячий цех оборудован вытяжной механической вентиляцией. Во всех производственных помещениях установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды со смесителями.

Моечная столовой посуды оборудована 5-секционной производственной ванной, раковиной для мытья рук, решетчатыми стеллажами для просушивания посуды. Моечная кухонной посуды оборудована 2-секционной производственной ванной, раковиной для мытья рук, стеллажом для посуды. Для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевыми насадками. Инструкции по мытью посуды и использованию моющих средств имеются.

Мясо-рыбный цех оборудован двумя производственными цельнометаллическими столами, производственные ванны четырехсекционная и двухсекционная, бытовым холодильником, раковиной для мытья рук, мясорубкой для сырой продукции, весами для сырой продукции.

Овощной цех первичной обработки оборудован двухсекционной производственной ванной, раковиной для мытья рук, холодильной витриной.

Овощной цех вторичной обработки овощей оборудован двухсекционной производственной ванной, раковиной для мытья рук, производственным столом.

Цех для приготовления холодных закусок – 3 производственных стола, раковина для мытья рук, двухсекционная произведенная ванна, бытовой холодильник, УФ-облучатель.

Горячий цех: 5 производственных столов (цельнометаллических-2, с пластиковым покрытием - 3), раковина для мытья рук, электроплита на 6 конфорок, ванна производственная двухсекционная, мармит, духовой шкаф трёхъярусный, пароконвектомат, протирачная машина, весы для готовой продукции.

Складское помещение для хранения продуктов оборудовано тремя бытовыми холодильниками, морозильным ларем, стеллажами, шкафом для хранения, прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Складское помещение для хранения продукции оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Светильники имеют защитную пылевлагонепроницаемую арматуру, не размещены над столами и оборудованием. Производственные столы цельнометаллические.

Сотрудники обеспечены спецодеждой, которая хранится отдельно от личной одежды работников пищеблока. Для уборки каждой группы помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Хранится в отдельном помещении.

Всё холодильное и технологическое оборудование исправно, предоставлен акт проверки исправности электроприборов от 04.06.2024, составленный комиссией учреждения.

Пищу готовят в посуде из нержавеющей стали. При изготовлении блюд обеспечена последовательность и поточность технологических процессов. Пищеблок оснащено техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции. Система вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые

помещения. В обеденном зале возможно проведение проветривания через открывающиеся окна оборудованные противомоскитными сетками.

Предприятие общественного питания оборудовано исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые выполнены так, что исключает риск загрязнения пищевой продукции.

Медицинского кабинета в образовательном учреждении нет. Обслуживание осуществляется по договору с Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Артёмовская центральная районная больница» в помещении ОВП, в шаговой доступности от МБОУ «СОШ № 17».

Туалеты расположены на 1 этаже, отдельно для мальчиков и девочек. Туалет для девочек оборудован 2 унитазами и раковиной для мытья рук, туалет для мальчиков оборудован 2 унитазами и 1 раковиной для мытья рук. Туалеты оборудованы кабинками с дверями. Внутренняя отделка туалетов: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка, водно-дисперсионная краска, потолок – окрашен водно-дисперсионной краской. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для персонала выделен отдельный санитарный узел с одним унитазом и раковиной для мытья рук. Туалеты оборудованы педальными ведрами с крышками, держателями для туалетной бумаги и бумажных полотенец, дозаторами с антисептическим средством для рук. Все санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и иных дефектов. Не предоставляется возможным оценить достаточность санитарно-технического оборудования для мальчиков и девочек в связи с отсутствием на момент проведения экспертизы списочного состава детей, планируемых к отдыху в учреждении. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств предусмотрено отдельное закрывающееся помещение.

Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Вода питьевая централизованного водоснабжения в объеме проведенных исследований соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к питьевой воде, что подтверждается протоколом испытаний воды из разводящей сети № 02/03850-24 от 01.07.2024 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

В учреждении питьевой режим организован в обеденном зале с помощью питьевого фонтанчика. Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов. Горячая вода – за счет электроводонагревателей накопительного типа.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Вентиляция - естественная, в туалетных через вентиляционные каналы, на пищеблоке вытяжная вентиляция, предоставлена копия акта Копия акта б/н проверки эффективности работы систем вентиляции в помещениях МБОУ «СОШ № 17» от 17.05.2024, выполненного Общероссийской общественной организацией «Всероссийское

добровольное пожарное общество» Артемовского городского отделения. Система отопления централизованная. Температура воздуха в игровых составляет от  $19,4 \pm 0,023$  до  $21,2 \pm 0,023$  градуса Цельсия при нормативе 18-24 градусов Цельсия в помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается копией протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/00061-24 от 20.02.2024, выполненного аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Установлены пластиковые стеклопакеты. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением. Ограждающие устройства отопительных приборов не предусмотрены.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

Уровни искусственного освещения в помещениях игровых соответствуют гигиеническим нормативам и составляют  $365 \pm 85$  люкс –  $400 \pm 61$  люкс при нормативе не менее 300 люкс, что подтверждается копией протокола испытаний измерения световой среды № П-02/00062-24 от 20.02.2024., выполненного аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г. Без естественного освещения предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, для хранения и разведения дезинфекционных средств. Целостность остекления не нарушена. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектром светового излучения белый. Не допускается использование в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории и в помещениях учреждения соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждается протоколом испытаний № П-02/00063-24 от 20.02.2024 г., выполненным аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г. ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждается протоколом испытаний № П-02/00064-24 от

20.02.2024 г., выполненным аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Все замеры высот, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулетка измерительная металлическая Fisco, мод.UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация -02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384 , Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд)  $\pm 1$ мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/06-12-2023/299872591 от 06.12.2023 до 05.12.2024.

**Несоответствия требований НД не установлено**

3. Выводы:

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 17" расположенного по адресу: 624445, Артемовский район, с. Шогринское, ул. 8 марта, д. 36, к. А

перечень поступивших материалов, работ, услуг. ЮЛ, ИП и др.

в объеме проведенной экспертизы

**соответствует (ют) / не соответствует (ют)** требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

должность

подпись

 Анкушина Надежда Витальевна

ФИО

помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

должность

подпись

 Богачева Клавдия Ивановна

ФИО

К акту прилагаются: Копия устава МБОУ «СОШ № 17», утвержденного приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 250 от 19.06.2023 г.;

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.06.2024 № ЮЭ9965-24-71602764;

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 09.07.2024;

Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 66 АД 792801, дата выдачи 15.03.2011г.;

Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание средней общеобразовательной школы № 17 66 АД 631804, дата выдачи 01.03.2011г.;

Копия технического паспорта на здание МОУ СОШ № 17 по состоянию на 03.11.2010 г., составленного СОГУП «Областной центр недвижимости»,

Акт проверки исправности холодильного оборудования пищеблока МБОУ «СОШ № 17» от 04.06.2024 г., со списком технологического оборудования на пищеблоке МБОУ «СОШ № 17», составленный комиссией учреждения;

Копия акта б/н проверки эффективности работы систем вентиляции в помещениях МБОУ «СОШ № 17» от 17.05.2024, выполненного Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» Артёмовского городского отделения;

Копия акта проверки системы водоснабжения б/н от 04.06.2024 г., составленного комиссией учреждения;

Копия акта б/н от 04.06.2024 г. проверки системы отопления составленного комиссией учреждения;

Копия акта проверки готовности канализации б/н от 04.06.2024 г., составленного комиссией учреждения;

публичный договора № 30357106 на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области с ЕМУП «Спецавтобаза» от 19.01.2024 г.,

Свидетельство о государственной регистрации на краски «Ореол» водно-дисперсионные полиакриловые «Дисконт» № RU.61.РЦ.10.015.Е.000242.06.01 от 01.06.2011 г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, свидетельство о государственной регистрации на эмаль ПФ-115 № RU.61.РЦ.10.015.Е.000041.02.11 от 15.02.2011 г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, сертификат соответствия на известь строительную и технологическую торговой марки АО «Угловский известковый комбинат» № РОСС RU.ВЯ01.Н00494 бланк № 2095160 срок действия с 02.03.2018 по 01.03.2021 г.

Сертификат соответствия на мебель для учебных заведений № ЕАЭС RU С-RU.АЖ56.В.01008/21 серия RU № 0322924, выданный органом по сертификации ООО «Омега-Тест»;

Копия договора об организации мероприятий для охраны здоровья обучающихся (воспитанников), проводимых медицинским персоналом в образовательной организации от 09.01.2024г.

Копия протокола испытаний воды из разводящей сети № 02/03850-24 от 01.07.2024 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС

RU.0001.510595, копия протокола испытаний (параметры микроклимата) № П-02/00061-24 от 20.02.2024 г., протокол испытаний (измерения световой среды) № П-02/00062-24 от 20.02.2024 г., протокола испытаний (МЭД гамма – излучения в помещениях) № П-02/00063-24 от 20.02.2024 г., протокола испытаний (ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений) № П-02/00064-24 от 20.02.2024г., выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

17.07 2024 г.

директор  
должность

Иванова  
подпись

Иванова Н.В.  
ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя